

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Asistență socială copii: Târgoviște, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezișeanu, nr. 25, cod 130035; Tel: 0245-617348, 611915; Fax:0245-617348

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com; website: www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

NR. 18095/19.05.2021

ANUNȚ DE PUBLICITATE

Prin prezenta, în vederea achiziției de servicii de verificare a instalațiilor de protecție prize de pământ și a sistemelor de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. până la data de 27.05.2021, conform caietului de sarcini anexat.

Condiții pentru ofertanții interesați:


- să înregistreze oferta în catalogul electronic disponibil pe www.e-licitatie.ro. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic SEAP de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut și îndeplinește condițiile prevăzute în caietul de sarcini anexat;
- să fie autorizați pentru prestarea serviciilor de verificare a instalațiilor de protecție prize de pământ și a sistemelor de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice, conform actelor normative în vigoare.

Vă mulțumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL

jr. Sandu Ionela





CAIET DE SARCINI
Specificații tehnice minimale

Autoritatea contractanta: DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA, adresa: Târgoviște, str. I.C. Vissarion nr. 1, telefon : 0245-217686, fax : 0245-614623, e-mail dgaspcdb@yahoo.com.

Obiectul contractului:

Servicii de verificare a instalațiilor de protecție prize de pământ și a sistemelor de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice, aflate în dotarea D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, conform tabelului de mai jos.

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Locație</i>	Numar prize de pământ	Nr. Sistem paratrăsnet
1.	DGASPC - sediul central -Str. IC Vissarion nr.1, loc. Targoviste	2	1
2.	Complexul de servicii sociale Târgoviște „Floare de Colț” - str. I.Ghica nr.2,loc. Targoviste - str. T. Vladimirescu nr.1, loc. Targoviste - str. Crângului nr.72 – Priseaca,	5	1
3.	Complexul de servicii sociale Târgoviște „Casa soarelui” - str. Vlad Țepeș nr.6A, loc. Targoviste	1	1
4.	Centrul de recuperare si reabilitare pentru copilul cu handicap Târgoviște - str. I.Ghica nr.2, loc. Targoviste	3	1
5.	Complexul de servicii sociale Găești - str. Acad. Șerban Cioculescu nr.32, loc. Gaesti	17	2
	<i>Total copii:</i>	28	6
6.	DGASPC - sediul adulți -Str. Mr. Brezișeanu nr.25, loc. Targoviste	1	1
7.	Centru de îngrijire și asistență Pucioasa - str. Radu Cosmin nr. 22, loc. Pucioasa	2	2
8.	Centru de servicii comunitare Pucioasa „Floarea speranței” - str. Independentei nr. 25, loc. Pucioasa	2	0
9.	Centru de servicii comunitare Gura Ociștei	5	0

	„Sfântul Andrei” - str. Principala nr. 204, loc. Gura Ocnitei		
	<i>Total adulți:</i>	10	3
	TOTAL:	38	9

Prin acest serviciu se înțelege executarea operațiilor conform prevederilor reglementărilor tehnice, normelor specifice pentru exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor precum și instrucțiunile tehnice elaborate de proiectanții și/sau producătorii instalațiilor.

COD CPV – 50532400-70 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica

Modalitatea de desfasurare a achizitiei: ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Reguli de publicitate: PUBLICAREA UNUI ANUNȚ DE PUBLICITATE ÎN SEAP

Valoarea estimata a contractului: 1579,83 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut .

Durata contractului: iunie – decembrie 2021.

Baza legala:

- LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
- ORDINUL nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, actualizat;
- ORDINUL nr. 262. din 02.12.2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri
- ORDINUL MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- NORMATIV privind Securitate la incendiu a construcțiilor, partea aII a –P118/2-2013.
- LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în munca
- HOTĂRÂREA nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

Scopul achizitiei: Obiectivul principal al contractării este îndeplinirea cerințelor legale de funcționare și mentenanță a instalațiilor de protecție prize de pământ și a sistemelor de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice, precum și asigurarea bunei funcționări a acestora, pentru minimalizarea efectelor unor incendii.

Conform legislației în vigoare, revizia instalațiilor de protecție prize de pământ și a sistemelor de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice se face periodic, conform specificațiilor menționate la fiecare element al instalației și are ca scop cunoașterea stării tehnice a instalațiilor la un moment dat, în vederea luării măsurilor care să asigure funcționarea acestora la parametrii proiectați.

În cadrul verificării instalațiilor de protecție prize de pământ și a sistemelor de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice se vor executa cel puțin următoarele operații:

- Verificarea tuturor componentelor sistemului, daca respecta toate standardele;

- Verificarea continuitatii conductorilor;
- Revizuirea starii de conservare a tuturor elementelor;
- Verificarea distantelor de siguranta, conexiunii echipotentiale, legaturi la masa;
- Masurarea rezistentei de impamantare;

Toate aceste informatii vor fi înregistrate într-un raport detaliat, care va indica starea de fapt a instalației. Dacă este necesar, se vor recomanda acțiuni corective, pentru a se evita disfuncționalitățile.

În cadrul documentelor întocmite se va aduce la cunostința achizitorului problemele apărute, necesitatea scoaterii din funcțiune, reparațiile necesare, înlocuirea unor instalații sau elemente componente ale acestora ce nu mai prezintă siguranță în exploatare. Prestatorul va întocmi un deviz cu necesarul de piese ce necesită a fi înlocuite care va fi prezentat beneficiarului, valoarea manoperei fiind inclusă în prețul contractului. Remedierea defecțiunilor se va face numai după acceptarea de către achizitor a devizului de reparații.

În urma măsurărilor efectuate, prestatorul va elibera buletine de verificare individuale pentru fiecare instalație, care vor cuprinde:

- data buletinului
- condițiile de măsurare;
- tipul aparatului folosit la măsurătoare
- numele executantului și locul măsurării.

După prestarea serviciilor, în cazul în care valorile măsurate nu corespund normelor (instalația prezintă pericol de electrocutare, paratrăsnetul nu mai prezintă siguranță împotriva incendiilor în caz de trasnet, etc), prestatorul va comunica în scris deficiențele constatate și măsurile de remediere.

Prestatorul va elibera un raport de verificare în care se va consemna rezultatul verificărilor corelat cu baza legală privind exploatarea în siguranță a instalațiilor electrice. În raport se vor consemna atât valorile rezultate din efectuarea măsurărilor, cât și valorile admisibile conform prevederilor legale.

Garanția:

- termenul de garanție pentru serviciul de verificare este de 6 luni de la data efectuării serviciilor;

Condiții tehnice de calitate: Prestatorul va trebui să respecte prevederile procedurilor proprii de execuție a mentenanței și să dețină toate autorizațiile legale pentru desfășurarea acestor activități. Prestatorul va supune avizării prealabile de către achizitor orice intervenție și va limita la minim orice întrerupere în funcționarea instalațiilor. Aparatura necesară prestării serviciilor precum și materialele consumabile folosite în vederea prestării serviciilor vor fi asigurate de prestator, prețul acestora fiind inclus în valoarea ofertei.

Elaborarea ofertei: Oferta va fi elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.

Documente necesare pentru participare:

- Copie CUI sau echivalent,
- Autorizație pentru verificarea instalațiilor de protecție prize de pământ și a sistemelor de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice, iar electricianul trebuie să aibă viza pe carnetul de electrician, corespunzător cu activitatea pe care o desfășoară

- Propunere financiară
- Propunere tehnică
- Declarație pe propria răspundere privind însușirea și respectarea cerințelor minime din prezentul caiet de sarcini.

Modalitate de ofertare: Prețul se va oferta în lei fără TVA.

Conditii de plata: Plata se va efectua de către autoritatea contractantă în baza următoarelor documente:

- Factura în original (se va factura distinct pentru fiecare unitate, conform tabelului de mai sus);
- raport de verificare;
- buletine de verificare individuale pentru fiecare instalație

Plata se va efectua cu OP în cont de Trezorerie, în termen de 30 de zile, de la înregistrarea facturii în unitate.

Alte precizari: Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul autorității contractante. Prestatorul va răspunde pentru calitatea serviciilor, achizitorul fiind în drept să solicite remedierea în cel mai scurt timp a serviciilor necorespunzătoare.

Oferta și documentele însoțitoare se vor transmite în format electronic la adresa dgaspcdb.achizitii@yahoo.com sau pe fax: 0245614623, până la data menționată mai sus.

Întocmit,

Serviciul achizitii publice,

ing. Prunache Ionela



Biroul patrimoniu, sanatatea și securitatea
muncii, PSI și protecție civilă,

ing. Zuga Florin
ing. Cretu Laurentiu

